10. Условия проведения испытаний: соответствуют

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 01.10.2020 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4835 дата начала испытаний 01.10.2020 14:30 дата выдачи результата 12.10.2020 16:39					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	500±45	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
2	Жесткость	° Ж	7,5±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,10**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
4	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,5**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	19,0±1,9	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	112±11	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	13,3±1,3	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,10**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
9	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58**(при длине волны 530нм)	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	градус	2,1±0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.10.2020 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4835 дата начала испытаний 01.10.2020 14:10 дата выдачи результата 02.10.2020 11:15					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
в городах Туймазы, Белебей
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
12.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра (заместитель)

_____ (Ф.А.Шакирова)

м.п. 2020

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4835 от 13 октября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Администрация сельского поселения Дмитриево-Полянский сельсовет муниципального района Шаранский район Республика Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Шаранский район, д.Дмитриева Поляна, ул.Полевая, 2 а

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. Место отбора*: Администрация сельского поселения Дмитриево-Полянский сельсовет муниципального района Шаранский район Республика Башкортостан, Республика Башкортостан, Шаранский район, д.Дмитриева Поляна, ул.Полевая, 2 а, Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Преображенское, ул. Центральная, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 01.10.2020 09:00

Ф.И.О., должность: Газизова Р. М., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.10.2020 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 4835 от 01.10.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 48-3304 от 03.07.2020

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 48.20.4835 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	14/5649 от 04.12.2019	03.12.2020
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1228	14/459 от 06.02.2020	05.02.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	11/6750 от 28.05.2020	27.05.2022

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ